

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W TRZEBIELINIE
ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino
tel./fax 59 842 74 58
NIP 842-16-84-945, Regon 220278840



Trzebielino 08.03.2021

ZUK.4021.17.2021

NADLEŚNICTWO TRZEBIELINO
Ul. Pomorska 21
77-235 Trzebielino

OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie informuje, że nie ma technicznych możliwości zapewnienia odbioru ścieków dla nieruchomości oznaczonej jako działka 197/1 położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino.

Jednocześnie Zakład oświadcza, że na tym terenie nie jest obecnie planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której można byłoby przyłączyć ww. nieruchomość.

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr Arkadiusz Kukliński

Otrzymują:

- adresat

-a/a

ZUK.4021.17.2021

NADLEŚNICTWO TRZEBIELINO
Ul. Pomorska 21
77-235 Trzebielino

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Trzebielino dz. Nr 197/1

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr 14/II/2018 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 listopada 2018 roku) oraz w związku z wnioskiem z dnia 05.03.2021 r. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino dz. nr 197/1 należy zaprojektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg PEØ90 oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków, zlokalizowany w pasie drogi dz. Nr 457/1;
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie włączenia wyniesie ok. 0.40 MPa;
3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych;
4. Włączenie za pomocą trójnika;
5. Za miejscem włączenia zabudować zasuwę odcinającą wyposażoną w obudowę oraz skrzynkę żeliwną;
6. Głębokość ułożenia przewodu ca 1,5 m;
7. Zaprojektować średnice rur odpowiednie dla przewidywanego hydrantu technologicznego.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO:

1. Wodomierz zlokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci.


III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy, które do odbioru należy zgłosić w stanie odkrytym;
3. Warunki dostawy wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę;
4. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
5. Projekt przyłącza wodociągowego przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym Zakładzie. Jeden egzemplarz

- dla ZUK.
6. Warunki zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją przyłącza wodociągowego należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr Arkadiusz Kukliński

Otrzymują:

- adresat
- a/a

W załączeniu:

- kopia mapy

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W TRZEBIELINIE

ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino
tel./fax 59 842 74 58

NIP 842-16-44945-Regon 220278848

Łaczy arkusz nr 3

Inwentaryzacja powykonawcza wodociągu
Skala 1:1000

woj. pomorskie
pow. bytowski
gm. Trzebielino
obr. Trzebielino
ID 6640.1339.2017

Zatwierdzenie do
warunków przyłączenia
ZUK.402N.17.2021
z dnia 08.03.2021

układ odniesienia:
- pionowy: KRONSZTAD 86
- poziomy: 2000 (18)

Jednostka ewidencyjna: Trzebielino [220109_2]
Obręb ewidencyjny: Trzebielino [0009]

Zinwentaryzowane obiekty zaznaczone są w kolorze
Inwentaryzacja wykonana: 14.07.2017r.

Województwo pomorskie
664013392017

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Łukasz Landowski
76-012 ZYDOWO 58 „B”
tel. 501 011 326
NIP 499-064-43-35, REGON 321256857

GEODETA
GEODETA UPRAWNIJONY
inż. Piotr Adamski
upr. Nr 15506
Łukasz Landowski

STAROSTA BYTOWSKI

(Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

P.2201. 2017/1400

Z up. S. 2017-08-10

Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu

2017-08-10

Miejsko, dn.

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Zastępca Naczelnika

Urzędu Gospodarki Miejscowej

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Łaczy arkusz nr 1